

Bijlage 3: Lijst van de Koppelpunten en energie-uitwisselingen tussen DNB's

1. Geldigheid

De gegevens in deze Bijlage zijn van toepassing met ingang van [DD.MM.202X] en vervangen vanaf dan de gegevens in vroegere versies van deze Bijlage.

2. Gegevens voor tarieven en toeslagen en exploitatie

Koppelpunten aan de uitgang van de transformatie naar middenspanning

Koppelpunt																	Contact ¹			
Naam	Gewest ²	Snom ³ (MVA)	%	Snom IP ⁴ (MVA)	Ppad Afn. ⁵ (MVA)	Aansluiting CAPEX			Aansluiting OPEX			Condensator- batterijen ⁶		Hulpdiensten MS ⁷		Q 8	Elektrische zone ⁹	Elia	DNB	
						I	II	III	I	II	III	Telling	Vermogen @Uexpl (MVAR)	Telling	Hoofd/ back- up					

¹ Conform Bijlage 11 punt 2: Elia: M = Dispatching Merksem; N = Dispatching Créalys; DNB: K = Kortrijk; M = Merksem
² Gewest: geeft aan in welk Gewest de aangesloten distributienetgebruikers zich bevinden: B= Brussels Hoofdstedelijk Gewest; V = Vlaams Gewest; W = Waals Gewest.
³ Nominaal vermogen van het Transformatiestation (cf. Bijlage 5)
⁴ Nominaal vermogen op het Koppelpunt ('IP' Interconnection Point) (cf. Bijlage 5)
⁵ Ter beschikking gesteld (contractueel) vermogen voor afname op het Koppelpunt (cf. Bijlage 5)
⁶ Aanwezigheid van een of meerdere condensatorbatterijen, eigendom van Elia en aangesloten op het MS-railstel van het Transformatiestation. Bij gebrek aan een telling op het geheel van deze condensatorenbatterijen, zal het reactief vermogen (op de uitbatingsspanning) gebruikt worden als referentie (cf. Bijlage 6)
⁷ Aanwezigheid van een hulpdienstentransformator (in dienst of als back-up) die aangesloten is op het MS-railstel van het Transformatiestation. Bij gebrek aan een telling op de aansluitingscel, zal een forfaitair verbruik toegepast worden (cf. Bijlage 6).
⁸ 'DNB' in deze kolom betekent dat voor dit Koppelpunt, deze DNB zijn 4.2 gegevens betreffende de reactieve energie aan Elia opstuurt.
⁹ Elektrische zone tot dewelke het Koppelpunt behoort (cf. Bijlage 5)

7

82.2. Koppelpunten in het 70/36/30 kV-net

Koppelpunt				Contact		Aansluiting				
Naam	Gewest ¹⁰	Ppad Afm. ¹¹ (MVA)	Ppad Inj. ¹² (MVA)	Elia	DNB	Naam	Nr.	% CAPEX	% OPEX	Kabellengte ¹³ (m)

9

10

¹⁰ Gewest: geeft aan in welk Gewest de aangesloten distributienetgebruikers zich bevinden: B= Brussels Hoofdstedelijk Gewest; V = Vlaams Gewest; W = Waals Gewest.
¹¹ Ter beschikking gesteld (contractueel) vermogen voor afname op het Koppelpunt (cf. Bijlage 5)
¹² Ter beschikking gesteld (contractueel) vermogen voor injectie op het Koppelpunt (cf. Bijlage 5)
¹³ Enkel voor kabel eigendom van Elia voor aansluiting CAB

11

122.3. Gegevens voor energie-uitwisseling¹⁴

DNB	GLN DNB	Energie

13

142.4. BRP verantwoordelijk voor de PBO

BRP	GLN code

15

16

17

¹⁴ Conform Bijlage 6

Draft for approval

182.5. Lead DNB Asset en Lead DNB Flex verantwoordelijk in een gemengd Transformatiestation

Koppelpunt		Lead DNB ¹⁵	
Naam	Gewest ¹⁶	Contact voor 'Asset' ¹⁷	Contact voor 'Flex' ¹⁸

¹⁵De Lead DNB is de eerste aanspreekpartner voor Elia in een gemengd Transformatiestation

¹⁶ Gewest: geeft het Gewest aan waarin de distributienetgebruikers op het Koppelpunt zijn aangesloten: B= Brussels Hoofdstedelijk Gewest; V = Vlaams Gewest; W = Waals Gewest.

¹⁷ Conform de definitie in Bijlage 14

¹⁸ Conform de definitie in Bijlage 14